

KUN PUHDISTAMO ON ASENNETTU, ON TOINEN KAPPALE ASENNUSPÖYTÄKIRJASTA PALAUTETTAVA VIIPYMÄTTÄ TEHTAALLE TÄYTETTYNÄ!!!

HUOM! Mikäli lomaketta ei ole palautettu ajallaan tai se on täytetty puutteellisesti,, voi se olla esteenä mahdollisille takuukorjauksille.

Mikäli tarvitset lisätietoja lomakkeen täyttämistä, voit soittaa tehtaallemme (puh 03-4756 100).

Asennuspöytäkirja:

- Säiliö on saapunut ehjänä toimitusosoitteeseen.
- Olen lukenut asennusohjeen ja hyväksyn takuehdot
- Kaivannon pohja on vaakasuorassa ja säiliö asennettu vaakasuoraan.
- Tulo- ja poistoputket on asennettu tiivistetylle alustalle
- Jokainen osasto on täytetty vedellä noin 2/3 osastoiden tilavuudesta ennen käyttöönottoa.
- Puhdistamolietettä lisätty 3. osastoon _____ litraa / Puhdistamolietettä ei ole lisätty (yliviivaa tarpeeton)
- Kemikaalisäiliö on täytetty Jita Oy:n hyväksymällä saostuskemikaalilla.
- Sähkökaapeli on asennettu ja tarkastettu.
- Säiliön kaivanto ja säiliön päälle tuleva peitemaa on täytetty asianmukaisesti, eikä säiliön päältä ole tiivistetty koneellisesti.
- Vihreä merkkivalo palaa käyttöönotettaessa
- Huoltosopimus tehty / ei ole tehty (yliviivaa tarpeeton)

Muutokset suunnitelmaan, huomioita rakentamisesta:

Ostopaikka: _____ Ostopvm: _____

Kemikin sarjanumero ja valmistuspäivä: _____
(löydät sarjanumeron ohjauskeskuksen ovesta olevasta kyltistä ja valmistuspäivämäärän säiliön kyljestä)

Asennuspäivämäärä: _____ Käyttöönottopäivämäärä: _____

Allekirjoitukset:

Asentajan allekirjoitus + nimenselvitys ja puhelinnumero

Omistajan allekirjoitus + nimenselvitys ja puhelinnumero

Rakennustyön valvojan/hyväksyjän allekirjoitus + nimenselvitys ja puhelinnumero

Kemikin asennusosoite:
Nimi _____
Lähiosoite _____
Postinro ja -toimipaikka _____

Puhelinnumero _____

Lähetä lomake täytettynä:

**JITA OY / Kemik, PL 47, 34801 Virrat
fax (03) 4754 040**

(Säilytä ostokuitti kiinteistöllä yhdessä oman asennuspöytäkirjakappaleesi kanssa) info@jita.fi