



IMETYSPUTKISTO

PL 47, 34801 VIIRRAI
PUH03-475 6100

MITOITUSVESIMÄÄRÄ 5 xhenk x 150 L/v vrk= 750 L/vrk
 UMPISMÄLÄ m3
 SAKOSMÄLÄIDEN TILAVUUS l4
 SAKOSMÄLÄIDEN OSASTOJEN LUKUMÄÄRÄ kpl
 SMÄLÄIDEN ANKKUROINTI DN/EI
 JITA ANKKUROINTIKANGAS kpl
 KIVIAINEKSEI:
 SEPELLI 16-32 12 m3+tr
 SEPELLI 8-16 m3+tr
 SUODHIEKKA 0-8mm m3+tr
 IMETYSPUTKISTO (TARPEETON YLIVIVATAAN)
 YHTENÄINEN/ERILLINEN 13,2 m
 IMETYSPUTKISTON PITUUS 13,2 m
 IMETYSKENTÄN PINTA-ALA 33 m2

Koosi	Korttel/via	Tontti / Rno	Rakennustyyppi
			Rakennuskohde nimi ja osoite
			Rakennusluvun tunnus
			Piirustaja
			LVI-PIIRUSTUS
			Piirustuksen sisältö
			JITA OY / IMETYSPUTKISTO
			Mittakaavat
			1:100
			Juoks. nro
			Muutos
			Suun. dia
			LVI
			Päivöys
			Työ No
			Piir.No
			Yhteyshenkilö
			JITRA OY
			PL 47, 34801 VIIRRAI puh. (03) 4756 100
			info@jitra.fi fax (03) 4754 040