Kemikaaliannospumppu ajastimella



PUMPPU



TEKNINEN ERITTELY				
N:o	NIMIKE	TYYPPI	KPL	HUOM.
	PUMPUN OSAT:			
1.	Iskunpituuden säätönuppi	0...100 (suositeltu käyttöväli 30–100)	1	
2.	Häiriön– / käyttötilan ilmaisin		1	
3.	Iskuntiheyden säätönuppi + pysäytys	25...100 %	1	
4.	Verkkokaapeli	230 V	1	
5.	Paineventtiili		1	
6.	Imuventtiili		1	
	ASENNUS:			
7.	Annospumppu ajastimella		1	
8.	Polyalumiinikloridiliuos			
9.	Tiivisteellinen tulppa	75 mm (LVI 2471234)		
10.	Läpivientikappale			
11.	Putki	75 mm		
12.	Muhvihaara	110/75 – 90 ast		
13.	Jätevesiviemäri	110 mm		
14.	Reikä läpivientikappaleelle	16 mm		

K.osa / Kortteli/tila / Tontti / Rno	Rakennusluvan tunnus
Rakennustoimenpide	Piirustuslaji: LVI–PIIRUSTUS; Juoks. nro: 1
Rakennuskohteen nimi ja osoite	Piirustuksen sisältö: TYYPPIPIIRUSTUS KEMIKAALIPUMPPU AJASTIMELLA 967556; Mittakaavat
JITA OY PL 47, 34801 VIRRAT puh. (03) 4756 100 info@jita.fi fax (03) 4754 040	Suun. ala: LVI; Työ No; Piir.No; Muutos Päiväys; Yhteyshenkilä