


Jätevedenpumpppamo Nordic-10



TEKNINEN ERITTELY			
N:o	NIMIKE	TYYPPI	KPL HUOM.
1.	PE-HD säiliö Korkeuden säätö Teleskoopposa Pohjan rakenne	D=1000 2200...3000(3750) 890/750 (kennorakenne) Jalusta 1200x1200/1430 2-kertainen pohjarakenne	1 1 1 1
2.	Kansisto, kennorakenne	Lukittava PE-HD	1
3.	Tuloyhte läv.holkki	110/160 M	3 0-90-270
4.	Paineyhte	PEM 50	1
5.	Liftin	1 1/2" kumifititise	1
6.	Pallotakaiskuventtiili AVK	1 1/2" AVK valurautaa	1
7.	Sulkuventtiili	1 1/4" - 1 1/2" HST	1 Täysaukkainen
8.	Laposesioventtiili	3/4" RST	1
9.	Pumppu	l/s m	1 Flygt DVGW Sd-11-1.1 kW / 230V
10.	Pinnanohjaus	Kari M/HAO	1
11.	Läpiviennin kaapelille		
12.	Teleskoopin uratitivistie		
LISÄLÄITTEET			
13.	Välikansi, solmuovovia	D=740 / s=30 (15)	
14.	Betonijalusta	1500x1500x150+HST-ankkuri	Ei kuvassa
15.	Hälytysovippa	Kari M/H	Huomi! Hälytys vaatii vielä hälytysvalon

KOSA	KORTTELITILA	TOINTIRIENO	RAKENNUSTUUVAN TUUNNUS
RAKENNUSTOIMENPIDE			JOUKONNO
RAKENNUKOHTEEN NIMI JA OSOITE			PIIRUSTUKSEN SISÄLTÖ TYYPPIPIIRUSTUS JÄTEVEDENPUMPPAMO NORDIC-10
		SUUNJALAJA	TYÖNÖ PIIRINÖ MUUTOS
		PÄIVÄYS	YHT.HENK.

JUNAOY