JITA INDRÄN 1500-6 (967567)
+ NELIAPILA (967515)
HARMAIDEN VESIEN HIEKKASUODATUS, WC-VEDET UMPISÄILIÖÖN







IN DRÄN MODULI 200X600X1250



TRIPLA IMEYTYSPUTKI

TUPLA SALOJAPUTKI

TRIPLA 110/96

SUODATINKANGAS

+0,00 SUUNNITELTU KORKEUS



KENTÄN PINTA-ALA 6m2

JITA INDRÄN

PL 47, 34801 VIRRAT
PUH:03-475 6100

MITOITUSVESIMÄÄRÄ__5_____xhenk. x_105_____Lt/vrk=_525_____l/vrk

UMPISÄILIÖ_____m3

SAKOSÄILIÖIDEN TILAVUUS_1500___lt

SAKOSÄILIÖIDEN OSASTOJEN LUKUMÄÄRÄ_2____kpl

SÄILIÖIDEN ANKKUROINTI ON/EI

JITA ANKKUROINTIKANGAS _____KPL

KIVIAINEKSET:

SEPELI 8-16__0.5_____m3rtr

SUOD.HIEKKA 0-8mm__5_____m3rtr

INDRÄN -MODULEITA_6_____ kpl (koko_1250x600x200)

IMEYTYSPUTKISTO:

YHTENÄINEN/ERILLINEN (TARPEETON YLIVIIVATAAN)

IMEYTYSPUTKISTON PITUUS__2X3.6____m

IMEYTYSKENTÄN PINTA-ALA_____m2

K.osa	Kortteli/tila	Tontti / Rno	Rakennusluvan tunnus
Rakennustoimenpide			Piirustuslaji: LVI–PIIRUSTUS; Juoks. nro
Rakennuskohteen nimi ja osoite			Piirustuksen sisältö: JITA OY / JITA INDRÄN 1500-6 967567; Mittakaavat: 1:100
JITA OY PL 47, 34801 VIRRAT puh. (03) 4756 100 info@jita.fi fax (03) 4754 040			Suun. ala: LVI; Työ No; Piir.No; Muutos Päiväys; Yhteyshenkilö