


Jätevedenpumpppamo Nordic-10



TEKNINEN ERITTELY		No	NIMI/KE	TYYPPI	KPL	HUOM.
1.	PE-HD säiliö Korkeuden säätö Teleskoopposa Poljan rakenne	D=1000 2200...3000(3750) 890/750 (kennorakenne) Jalusta 1200x1200/1430 2-keräinen pohjarakenne	1 1 1 1			
2.	Kansisto, kennorakenne	Likittava PE-HD	1			
3.	Tuloyhde järv./holkki	110/160 M	3	0-90-270		
4.	Paineyhde	PEM 50	1			
5.	Liitin	1 1/2" kumitiiviste	1			
6.	Pallotakaisventtiili AVK	1 1/2" AVK valurautaa	1			
7.	Sulkuventtiili	1 1/4" - 1 1/2" HST	1	Täysaukkoitten		
8.	Johdeputket	33.7 - 1.5 RST	1			
9.	Lapnestoventtiili	3/4" RST	1			
10.	Pumppu	lis	1	Fygl MP3068HT21.0, 2.4 kW		
11.	Pinnanohlaus	Kart M1HAO	1			
12.	Väriajälkyys + hälyvirele	Kart M1HAO	1			
13.	Sähkökeskus Ulko- ja sisäasennus -metallikoteloitu keskus -kontaktori -yllivirtasuojia + hälyvirele -pääkytkin 8 ryhmäarrokkeet (automaattivarokkeet) -käy-D-kasin ohjaukkytkimet -käyttöluukkukänt -maksimikäynninohjaus säätöajälkyssä -kaapelaajan läpivientitilukset	ORK1P10+PR+H	1			
14.	Hälyysvalo	ylärajahälyys	1			
15.	Kierreinsertti	2" keskuksen jalustalle	1			
16.	Läpivienti kaapelille	2 kpl M40x1.5/1 kpl	1/4			
17.	Teleskoopin uratiluste		1			
USÄLÄITTEET						
18.	Välkiansi sulumuovia	D=740 / s=30		Ei sisälly perustointiluksaan		
19.	Keskukseen jalusta	2" kuumasinkki		Ei sisälly perustointiluksaan		
20.	Johdeputket (teleskooppi)			Ei sisälly perustointiluksaan		
21.	GSM-kaukovalvonta			Ei sisälly perustointiluksaan		
22.	Saatoilähtimyskaapeli			Ei sisälly perustointiluksaan		
23.	Betonilaatta 1500x1500		m	Ei sisälly perustointiluksaan		
24.	Maakaapeli		m	Ei sisälly perustointiluksaan		
25.	Kaapelin suojaputki	PVC50	m	Ei sisälly perustointiluksaan		
K:OSA		KORTTELITILA	TONTTIRNO	RAKENNUSLUVAN TUNNUS		
RAKENNUSLOMAKIRJE		PIRUSTUSLAJI		JUOKS.NO		
RAKENNUSKOHTIEN NIMI JA OSOITE		PIRUSTUKSEN SISÄLTÖ		MITTAKAAVAT		
		TYYPPIPIRUSTUS				
		JÄTEVEDENPUMPPAMO				
		NORDIC-10				
SUUNNITTELA		TYÖNO	PIR.NO	MUUTOS		
PÄIVÄYS		YHTIENK.				

JUNAOY