Panospuhdistamo Jita Kemik



TEKNINEN ERITTELY

N:o	NIMIKE	TYYPPI	KPL	HUOM.
1.	Säiliö	3500 L, 3 osastoa	1	
2.	Nousuputki	ø 560 mm, h = 70 cm	1	
3.	Kansi	ø 560 mm	1	
4.	Tuloyhde	ø 110 mm, h = 123 cm	1	
5.	Poistoyhde	ø 110 mm, h = 120 cm	1	
6.	Ohjauskeskus	Säänkestävä	1	
	– Kompressori	50 W	1	
	– Maakaapeli	esim. MCMK 2x1,5 + 1,5	1	Ei sisälly toimitukseen
	– Jännite	230 V (1 vaihe)	1	
	– Taajuus	50 Hz	1	
	– Hälytysvalo	SIEMENS Lamp holder with integrad LED and Cage–Clamp terminals	1	3SB3403–1RC
	Sulake	10 A		Ei sisälly toimitukseen
7.	Kemikaalisäiliö	20 l	1	

K.osa / Kortteli/tila / Tontti / Rno	Rakennusluvan tunnus
Rakennustoimenpide	Piirustuslaji: LVI–PIIRUSTUS; Juoks. nro: 1
Rakennuskohteen nimi ja osoite	Piirustuksen sisältö: TYYPPIPIIRUSTUS JITA KEMIK 967571; Mittakaavat: 1:20
JITA OY PL 47, 34801 VIRRAT puh. (03) 4756 100 info@jita.fi fax (03) 4754 040	Suun. ala: LVI; Työ No; Piir.No; Muutos Päiväys; Yhteyshenkilä